

Ruciane-Nida, 21 lutego 2023 r.

IGK.271.01.7.2023

Odpowiedź na zapytania nr 2 do treści SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” pn.: **„Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie – ul. Leśna, ul. 11-go Listopada, ul. Białe Osiedle, ul. Podleśna”**

Do Zamawiającego w dniu 17 lutego 2022 r. wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie – ul. Leśna, ul. 11-go Listopada, ul. Białe Osiedle, ul. Podleśna”. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Odp. Potwierdzamy

Pytanie nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

Odp. Potwierdzamy

Pytanie nr 3

W związku z tym, że cena oferty jest ceną ryczałtową, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową, wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie.

Odp. Nie ulegnie zmianie

Pytanie nr 4

Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.

Odp. Potwierdzamy

Pytanie nr 5

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czyją własnością jest materiał z rozbiórek? Jeżeli właścicielem jest Zamawiający prosimy o wskazanie miejsca i odległości odwozu materiałów jaką należy przyjąć do wyceny oferty.

Odp. Właścicielem materiałów z rozbiórek jest Zamawiający, wywóz do 1 km

Pytanie nr 6

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuszcza zastosowanie krawężników o nasiąkliwości betonu do 5%.

Odp. Potwierdzamy dopuszczenie krawężników o nasiąkliwości do 5%.

Pytanie nr 7

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że do wykonania podbudowy z mieszanki związanej cementem na jezdni, zjazdach i chodnikach należy stosować mieszankę z dowozu.

Odp. Mieszanka z dowozu

Pytanie nr 8

Zgodnie z opisami technicznymi, na wszystkich ulicach tj. ul. 11 listopada, ul. Leśne, ul. Podleśnej oraz ul. Osiedle Białe określono kategorię ruchu jako KR-1. W SST D-04.05.01 pkt 2.6, Tablica 4. określono wytrzymałość kruszywa stabilizowanego cementem na 1,5 MPa dla kategorii ruchu KR-1. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że stabilizacja na jezdni, zjazdach oraz chodnikach na wszystkich modernizowanych drogach powinna mieć wytrzymałość 1,5 MPa.

Odp. Zgodnie z zapisami SST, zapisami projektów oraz przekrojami normalnymi. Zgodnie z tablicą wymagana podbudowa o $R_m=2,5$ MPa

Pytanie nr 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie koloru kostek na zjazdach.

Odp. Kolor czerwony

Pytanie nr 10

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe.

Odp. Potwierdzamy

Pytanie nr 11

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że gwarancja na oznakowanie poziome wynosi 12 miesięcy.

Odp. Potwierdzamy

Pytanie nr 12

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie konstrukcji na wyniesionych skrzyżowaniach oraz przejściach dla pieszych.

Odp.

- betonowa kostka brukowa o grub. 8 cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grub. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej (KŁSM) o grub. 20 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem o $R_m=2,5$ MPa o grub. 20 cm.

Pytanie nr 13

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy wycenie regulacji pionowej studni dla włączów kanałowych należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową, bez zakupu nowych elementów studni.

Odp. Wycena obejmuje regulację studni dla włączów kanałowych. W przypadku odkrycia, że ich stan techniczny okaże się niezadowalający, należy studnię doprowadzić do poprawnego stanu technicznego.

Pytanie nr 14

Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie przekrojów normalnych.

Odp. Zgodnie z projektem budowlanym

Pytanie nr 15

Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie szczegółów wykonania ław betonowych pod krawężniki i obrzeża.

Odp. Szczegóły w projekcie budowlanym

Pytanie nr 16

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie opracowania geotechnicznego.

Odp. Nie prowadzono badań geodezyjnych

Pytanie nr 17

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy przewiduje częściową lub całkowitą wymianę gruntów?

Odp. Nie przewiduje się wymiany gruntu

Pytanie nr 18

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie profili podłużnych oraz opisów technicznych dot. kanalizacji sanitarnej i wodociągu we wszystkich czterech ulicach.

Odp. Nie posiadamy

Pytanie nr 19

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie informacji, czy w przypadku wcześniejszego wykonania przedmiotu zamówienia niż termin przedstawiony w SWZ, Zamawiający dopuszcza wcześniejszy termin odbioru końcowego, a także możliwość wcześniejszej zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy.

Odp. Zamawiający dopuszcza wcześniejszy termin odbioru końcowego i wcześniejszą zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie zachodzi potrzeba przedłużenia terminu składania ofert, który upływa z dniem 24 lutego 2023 r. o godz. 10:00.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SWZ.

Sporządził
Jerzy Waszkiewicz



Z up. Burmistrza
Artur Chudziński
Kierownik
Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej