w. Dn20 w studni - odpow. sieci
dnię przydomową; na przyłączu
adek do sieci

LEGENDA:

- kanalizacja ciśnieniowa
- Pd1 przepompownia przydomowa
- kanalizacja grawitacyjna
- studzienka kanalizacyjna
- otwór geotechniczny
- Zd1 zmiana kierunku ułożenia sieci
- Td1 trójnik
- So1 studnia odpowietrzająca
- przewiert kierowany
- rura ochronna Ø110 AROT dwudzielna
- drenaż

Uwagi:
- wszystkie przewody kanalizacji ciśnieniowej wykonać z rur PE100 SDR17 PN10 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub przy użyciu elektrozłączek doczołowych,
- na trasie stosować trójniki skośne,
- długości sieci podano między węzłami, dokładne odległości pomiędzy punktami załamania trasy patrz profil podłużny,
- odległość przepompowni przydomowych od otworów okiennych i drzwi w budynkach mieszkalnych min. 5m,
- w trakcie robót zabezpieczyć wszelkie obiekty budowlane i istniejące uzbrojenie przed uszkodzeniem,
- przejścia pod przeszkodami terenowymi (ciekl, drogi o nawierzchni utwardzonej) oraz w pobliżu budynków wykonywać za pomocą przewiertów kierowanych.

Projekt budowlany dla zadania opracowano metodą elektroniczną na bazie mapy sytuacyjno-wysokościowej, która jest zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piszu.
Mapy do celów projektowych wykonał Geodeta Uprawniony Krzysztof Dawid (zaś. MGPIB nr 8081)

RO PE160 SDR11 L = 7,0m
RO PE75 SDR17 L = 9,0m
PE 75 SDR17 PN10 L=135,80m
PE 75 SDR17 PN10 L=140,40m
PE 75 SDR17 PN10 L=138,30m
RO PE160 SDR11 L = 9,0m
RO PE160 SDR11 L = 12,0m
PE 75 SDR17 PN10 L=84,80m
PE 75 SDR17 PN10 L=8,10m
RO PE75 SDR11 L = 9,0m
PE 75 SDR17 PN10 L=109,00m
PE 75 SDR17 PN10 L=17,90m
RO PE110 SDR11 L = 9,0m
PE 50 SDR17 PN10 L=106,40m
PE 75 SDR17 PN10 L=76,70m
PE 50 SDR17 PN10 L=45,60m
PE 50 SDR17 PN10 L=93,80m
PE 50 SDR17 PN10 L=10,30m

Pb56 Pb55 Pb53 Pb54 Pb52 Pb111 Pb116 Pb117

Zb55 Zb57 Zb56 Zb53 Zb51 Zb50 Zb54 Zb52 Zb49 Zb48 Zb46 Zb45 Zb47 Zb44 Zb43 Zb154 Zb155 Zb156 Zb42 Zb41 Zb157 Zb158 Zb159

Tb19 Tb18 Tb17 Tb15 Tb16 Tb14 Tb13 Tb73 Tb74

So22 So2 Kb3 zs11

57(2,5m) 56(3m)

KONIEC OPRACOWANIA DLA M. OSINY

C.D. OPRACOWANIA DLA M. OSINY

Projekt Zagospodarowania Terenu m. Wojnowo, gm. Ruciane - Nida
skala 1:1000
rys. nr 1.3

Układ arkuszy - obr. Wojnowo



ELJOT	Biuro Projektowe: " ELJOT " B.L.M.T. JAROSZ		faza: PB
	Inwestor: Gmina Ruciane-Nida, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4		branża: sanitarna
projektował: mgr inż. Marek Gołuński upr. nr 5112, 5339/G4/92	podpisy:	nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojnowo, gm. Ruciane Nida	data: 03.2010
opracowanie: mgr inż. Mariusz Kowalski			skala: 1:1000
sprawdzający: mgr inż. Ryszard Musiał upr. nr 256/Gl/72		nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania terenu	nr rysunku: 1.3