



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pisz

12-200 Pisz, ul. Warszawska 5
tel. (87) 423-23-78, fax. (87) 423-27-80
e-mail: psse.pisz@sanepid.gov.pl

Pisz, dn. 14.09.2023 r.

Komunikat nr 6/2023

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zakładowego Popielno, gmina Ruciane-Nida

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pisz informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zakładowego Popielno, gm. Ruciane-Nida, powiat piski, który zaopatruje 166 mieszkańców miejscowości Popielno oraz Stację Badawczą Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Popielnie stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C.

Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.


Przegotowania wymaga woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

Uwaga:

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny
w Pisz
Andrzej Rucinski