

Ruciane-Nida, 03 kwiecień 2024 r.

IGK.271.3.6.2024

### Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” pn.: „**Modernizacja drogi w miejscowości Osiniak -Piotrowo**”

Do Zamawiającego w dniu 02 kwietnia 2024 r. wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Modernizacja drogi w miejscowości Osiniak -Piotrowo**”. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1** W projekcie umowy napisano, że warstwy ścieralnej będzie 2510,4 m<sup>2</sup>, natomiast w SWZ jest wartość 2461,6 m<sup>2</sup>. Proszę o wprowadzenie zmiany w drafcie umowy.

Odp. Będzie wprowadzona

**Pytanie 2** Czy w wycenie należy uwzględnić oznakowanie pionowe? Jeśli tak, to proszę o dołączenie projektu SOR.

Odp. Nie

**Pytanie 3** Czy należy wymienić wszystkie tarcze i słupki znaków pionowych?

Odp. Nie

**Pytanie 4** Czy w wycenie należy uwzględnić oznakowanie poziome? Jeśli tak, to proszę o dołączenie projektu SOR. Oznakowanie poziome ma być wykonane jako cienkowarstwowe czy grubowarstwowe?

Odp. Nie

**Pytanie 5** Czy należy umieścić progi zwalniające? Jeśli należy, to proszę o wskazanie ilości oraz parametry progów zwalniających.

Odp. Nie

**Pytanie 6** Proszę o dołączenie przekroju nominalnego drogi.

Odp. Nie posiadamy

**Pytanie 7** Jezdnia ma być budowana wg istniejącej szerokości w terenie czy ma posiadać konkretną szerokość? Proszę o podanie szerokości jezdni.

Odp. 4 metry

**Pytanie 8** Proszę o potwierdzenie, że konstrukcja jezdni to warstwa wiążąca 5 cm oraz warstwa ścieralna 4 cm.

Odp. Tak

**Pytanie 9** Warstwa wiążąca ma być ułożona bezpośrednio na istniejącą nawierzchnię czy po wykonaniu frezowania?

Odp. Bezpośrednio na istniejącą nawierzchnię

**Pytanie 10** Czy materiał z frezowania jest własnością Zamawiającego?

Odp. Nie ma frezowania

**Pytanie nr 11** Na jaką odległość należy wywieźć materiały rozbiórkowe?

Odp. Nie ma materiału rozbiórkowego

**Pytanie 12** Proszę o dołączenie SST dot. warstwy wiążącej.

Odp. Jest w Specyfikacji technicznej

**Pytanie 13** Czy w wycenie należy przewidzieć ponowne humusowanie terenu? Jeśli tak, to proszę o wskazanie grubości oraz ilości humusowania.

Odp. Nie

**Pytanie 14** Dołączono SST dot. usunięcia karp, w przedmiarze brak takiej pozycji. Proszę o określenie ilości karp do usunięcia.

Odp. Nie ma

**Pytanie 15** Proszę o potwierdzenie, że nie należy wycinać drzew. Jeśli należy, to proszę o wskazanie ilości, średnicy, gatunku, lokalizacji oraz pozwolenia na wycinkę drzew.

Odp. Nie ma wycinki drzew

**Pytanie 16** Jeśli trzeba wyciąć drzewa to czy należy wykonać nasadzenia zastępcze? Proszę o podanie ilości oraz parametrów drzew.

Odp. Nie

**Pytanie 17** Proszę o potwierdzenie, że nie należy wycenie obejmować przebudowy/budowy/regulacji istniejących zjazdów. Jeśli należy, to proszę o wskazanie zakresu robót.

Odp. Nie należy

**Pytanie 18** W SST dot. wykonania podbudowy z kruszywa niezwiązanego C50/30 0/31,5 napisano, że powinna być grubość warstwy 20 cm, natomiast w przedmiarze jest 10 cm na poboczu. Proszę o potwierdzenie, że należy przyjąć 10 cm.

Odp. Tak 10 cm

**Pytanie 19** Proszę o podanie szerokości poboczy.

Odp. 0,5 m

**Pytanie 20** Czy w pozycji odnoszącej się do regulacji studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych należy przyjąć koszt samej regulacji czy także materiał?

Odp. Z materiałem

**Pytanie 21** Proszę o potwierdzenie, że nie należy przebudowywać/budować sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, sanitarnej, wodociągowej, kanalizacyjnej.

Odp. Nie należy

**Pytanie 22** Czy droga będzie dofinansowana ze środków zewnętrznych? Proszę o podanie nazwy funduszu.

Odp. Środki Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Niniejsze służy doprecyzowaniu zapisów SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi zmianami w równym stopniu, jak treścią SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedłuża się :

- 1) termin składania ofert do dnia 05 kwietnia 2024 r. goz. 10:00,
- 2) termin otwarcia ofert do dnia 05 kwietnia 2024 r. godz. 11:00.

Sporządził  
Jerzy Waszkiewicz

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Pelński