Rzut piwnic
Skala 1 : 100

2x p. konc. satel. żelowanY TRISET-113PE - do PT1
3x p. konc. satel. żelowanY TRISET-113PE - do PT2

2x p.nieekranowany UTP cat.5e 4x2x0,5, zewnętrzny - do TF
5x p. konc. satel. żelowanY TRISET-113PE - do TV/K
2x p.nieekranowany UTP cat.5e 4x2x0,5, zewnętrzny - do ZPE

przewody układać :
- na zewnątrz budynku w DVR 50
- wewnątrz budynku w RB 47 nt

3x p. konc.satel.TRISET-113 - z TV/K
1x p. konc. satel. żelowanY TRISET-113PE - z TV/S
1x p.nieekranowany UTP kat.5e 4x2x0,5 , wewnętrzny - z TF

przewody układać :- w RB 28 nt/p/t

2x p. konc.satel.TRISET-113 - z TV/K
1x p. konc. satel. żelowanY TRISET-113PE - z TV/S
1x p.nieekranowany UTP cat.5e 4x2x0,5, zewnętrzny - z TF

przewody układać :
- w RB 28 nt oraz p/t /w elewacji/

TG+TL1+TA+TT

-1/8 Komórka 2.37 m² Lastriko
-1/7 Komórka 2.19 m² Lastriko
-1/6 Komórka 2.92 m² Lastriko
-1/5 Komórka 2.19 m² Lastriko
-1/4 Komórka 2.19 m² Lastriko
-1/3 Komórka 2.19 m² Lastriko
-1/9 Piwnica 21.44 m² Lastriko
-1/11 Piwnica 24.66 m² Lastriko
-1/2 Komunikacja 18.74 m² Lastriko
-1/10 Piwnica 10.87 m² Lastriko
-1/1 Klatka schodowa 14.09 m² Lastriko



Pomieszczenia nie objęte opracowaniem

UWAGA:

1.Wszystkie przejścia tras kablowych pomiędzy strefami pożarowymi zabezpieczyć uszczelnieniem ogniochronnym
2.Kable do głównych tras kablowych do poszczególnych odbiorników prowadzić w rurkach instalacyjnych dostosowanych do przekroju i ilości kabli
3.Wyjścia kabli na dach należy odpowiednio uszczelnić przed przedostawaniemsię wody i wilgoci
4.Projekt instalacji elektrycznej należy rozpatrywać wspólnie z rysunkami koordynacyjnymi wszystkich branż. oraz proj.wykonawczymi

opracowanie:
PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nazwa projektu:
Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku łacznika między blokam inr 38 i 40

adres:
ul.Zielona38,12-220 Ruciane Nida

inwestor:
Gmina Ruciane Nida, Al.Wczaów 4 ,12-220 Ruciane Nida

nazwa rysunku:
Rzut piwnic
- instalacje teletechniczne

skala_format:	data:	nr rysunku:
1:100_a2	03 2014	E-3

projektował:
mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI
nr upr. WAM/0050/POOE/08
W-MOIB nr ewid. WAM/EI/ [illegible]

sprawdził:
mgr inż.CZESŁAW KOŁODZIEJCZYK
nr upr. Kom/2/76
POIIB nr ewid. POLIE/0716/01