



Rozdzielnia mieszkaniowa TM1 Ps=14kW
OBUDOWA PODTYNKOWA 2x12 Z DRZWIAMI
TRANSPARENTNYMI

TM2-4szt

Rozdzielnica p/t 2*12 mod.
z drzwiami transparentnymi



Pi = 23,5 kW
Ps = 14,0 kW
Is = 21,5 A

Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN-S 400/230V

Zasilanie z tablicy TG.X+TL.X
– wg schematu zasilania
i planów instalacji

PROJ. LINIA WLZ OD RG.X
YDYŻO 5x6 PT/NT w RB28

OPRACOWANIE					
PROJEKT					
ARCHYTEKTONICZNO-BUDOWLANY					
Tytuł nadany projektem					
Zróżniony sposób użytkowania wraz z przebudową budynku łącznika między blokami nr 38 i 40					
Adres:					
ul. Zielona 38, 12-220 Ruciane Nida					
Inwestor:					
Gmina Ruciane Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane Nida					
Tytuł nadany projektem					
Schemat tablicy mieszkaniowej TM2 (typ instalacji 3) (typ instalacji 2)					
Tabela, Symbol		Nr rysunku			
Data		E-13			
03.2014					
Załącznik nr 1 do projektu					
Inwestor: Gmina Ruciane Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane Nida					
Wykonawca: Gmina Ruciane Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane Nida					
Opis: Schemat tablicy mieszkaniowej TM2 (typ instalacji 3) (typ instalacji 2)					
Podpis: [Podpis]					