

Oznaczenie latarni :

#1.7/3
9/1/1,5

- nr obwodu :
- nr kolejny latarni w obwodzie
- ewent.nr kolejny na odgałęzieniu
- dł.wysięgnika w m.
- ilość ramion w wysięgniku

wysokość montażu opraw(y) w m

istn.słupy ośw. z oprawami sodowymi

proj. słup AL dwuelementowy z wysięgnikiem łukowym wys.oprawy 9m,wysięgnik h=1,5m / standarty technicznewg załącznika nr 4/ z oprawą LED 75W,9400lm,IP66,DRV / standarty technicznewg załącznika nr 1/

proj. słup AL prosty wys. 5m,/ standarty technicznewg załącznika nr 5/ z oprawą LED 75W,/ standarty technicznewg załącznika nr 2/

proj. słup AL prosty wys. 4m / standarty technicznewg załącznika nr 6/ z oprawą parkową LED 61W, / standarty technicznewg załącznika nr 3/

proj.kabel ośw.ulicznego typu YAKXS4x25mm²

istn.kabel ośw.ulicznego typu YAKY4x25mm²

proj.FeZn25x4

UWAGI:

1. Numery słupów przyjęto na etapie projektowania,ostateczną numerację słupów należy ustalić z użytkownikiem
2. Ochrona przy uszkodzeniu:samoczynne wyłączanie zasilania, układ sieci TN-C
3. Słupy oświetlenia ulicznego montować zgodnie z SST oraz standartami technicznymi załączniki nr 4,5 i 6
4. Oprawy oświetlenia drogowego LED montować zgodnie z SST oraz standartami technicznymi załączniki nr 1,2 i 3
5. Projektowany kabel typu YAKXS4x35mm² dł.625/719m

Inwestor:
URZĄD MIASTA I GMINY Ruciane-Nida
12-220 Ruciane-Nida
Aleja Wczasów 4

Inwestycja:
Adres:
Rozbudowa oświetlenia ulicznego
w miejscowości Ruciane Nida
dz.nr 206/23,206/25,396/1,212/3,205/2,
206/16,197/1,396/2

Przedmiot: Schemat ideowy zasilania- rozbudowa ośw.ulicznego

Faza: Projekt Budowlany | Specjalność:

Projektanci:	Imię, Nazwisko:	Podpis
Projektant:	mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI nr upr. WAM/0050/POOE/08 W-MOIIB nr ewid. WAM/IE/0364/01 spec.instalacyjna w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr.i elektroenergetycznych	

Data:	Skala:	Numer rysunku:
07.2020	1:500	E-02